



Изготовитель — ООО «АКВАФОР»
Россия, 197110, Санкт-Петербург, Пионерская ул., 29
<http://www.aquaphor.ru>

© 2011 ООО «АКВАФОР»

Модуль сменный фильтрующий B515-ПГ5

ПАСПОРТ



Модуль сменный фильтрующий B515-ПГ5.
ТУ 3697-026-11139511-99
Сертификат соответствия № C-RU.Н003.В.00044
Срок действия: с 28.12.2010 по 28.12.2015.
Орган по сертификации ООО «ТЕХНОНЕФТЕГАЗ»
Адрес органа по сертификации: 119296, г. Москва,
Ленинский пр., д.65, корп. 4.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию модуля усовершенствования без отражения в паспорте.

Дата выпуска / Контролер ОТК _____

Дата продажи / Штамп магазина _____

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры модуля, не более, мм	
диаметр	144
высота	339
Масса модуля, не более, кг	1,0
Максимальная скорость фильтрации (производительность), л/мин	16
Температура фильтруемой воды, не более, °С	+75
Номинальный размер фильтруемых частиц, мкм	более 5

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Модуль; Паспорт; Комплект упаковки.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сменный фильтрующий модуль B515-ПГ5 (далее — модуль), изготовленный из полипропилена, предназначен для установки в Корпус водоочистителя Аквафор Викинг Миди для предварительной очистки горячей воды от взвесей, ржавчины, песка и других механических примесей.

Глубинная структура модуля предотвращает «заиливание» поверхности, повышает «грязеемкость», продлевая ресурс. Волокна внутренних слоев модуля прочно скреплены между собой термически, что предотвращает их расслоение и выброс в очищенную воду. Термосваренные волокна служат жестким каркасом модулю.

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Рекомендуемая частота замены модуля — при падении производительности в 3-4 раза, но не реже одного раза в 6 месяцев.

Срок хранения сменного модуля без нарушения упаковки — 3 года при температуре от +5 до +40 °С. При наличии претензий к работе модуля следует обратиться к продавцу либо к изготовителю. Не принимаются претензии по модулям, имеющим внешние повреждения.

Изготовитель не несет ответственности за правильность установки модуля.